**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
**«УРАЛОМЕГАПЛАСТ»**
**Юр.адрес: 614060, Пермский край, г.Пермь, ул. Фрезеровщиков, 86-274**
**Почтовый адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Революции, 67**
**ИНН 5906111140 КПП 590601001 ОГРН 111 5906 007 260**
**р/с 40702810649150001359 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК**
**к/с 301 018 109 000 000 006 03 БИК 042202603**
**тел./факс: 8(34249) 3-63-00, 3-63-01 e-mail: info@u-plast.ru, www.u-plast.ru**

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
## Труба гибкая гофрированная двустенная
## ПНД/ПВД d125
## ТУ22.21.29-009-37012736-2019

| Дата изготовления | Изготовитель | Упаковка |
|---|---|---|
| 2025 г. | ООО «УралОмегаПласт» | бухта |

Предъявил начальник производства Черных А.А.

| № | Наименование показателей | Норма по ТУ22.21.29-009-37012736-2019 | Результат проверки |
|---|---|---|---|
| | **Труба гибкая гофрированная двустенная ПНД/ПВД d125 с зондом** | | |
| 1 | Проверка наружного и внутреннего диаметра трубы | $d_{наружн.}$ 125±0,4мм<br>$d_{внутр.}$ 108,0±0,3мм | Соответствует |
| 2 | Проверка длины отрезка в бухте | 50 м | Соответствует |
| 3 | Наличие маркировки | Стойкая,<br>легко читаемая | Соответствует |
| 4 | Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | от минус 40 до плюс 90 °С | Соответствует |
| 5 | Проверка электрического сопротивления изоляции труб в нормальных климатических условиях испытаний по ГОСТ 15150 | 100 МОм | Соответствует |
| 6 | Кольцевая жесткость, кПа | 8 | Соответствует |
| 7 | Агрессивность факторов окружающей среды (УФ-излучения) | Устойчивость к воздействию | Соответствует |
| 8 | Цвет труб | RAL3001 (Красный) | Соответствует |

**Заключение: продукция соответствует требованиям ТУ22.21.29-009-37012736-2019**

Начальник отдела качества
ООО «УралОмегаПласт» Т.А.Мальцева

КОПИЯ ВЕРНА