



Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Сертификат соответствия ИСО № РОСС RU.13CM43.K01310 от 19.07.2023 г.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 108-03/24

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 с изм. №№ 1, 2

Условное обозначение продукции Труба ПЭ100 SDR 13,6 – 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001
 Партия № 108 Размер партии 5000 м/м
 Марка сырья HD 03594 PE (PE 100) Дата выпуска с 18.03.2024 по 19.03.2024

№	Наименование показателя	Требования ГОСТ 18599-2001	Значение показателя фактическое
1	Внешний вид	Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость. Таблица 5, п.1	Соответствует
	Цвет трубы	Черный, черный с синими продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех	Черный с синими продольными маркировочными полосами
2	Средний наружный диаметр, мм	32 (+0,3)	32,1
3	Толщина стенки, мм	2,4 (+0,4)	2,5-2,6
4	Овальность после экструзии, мм, не более	1,3	0,1
5	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	350	456
6	Изменение длины труб после прогрева, %, не более	3	1,8
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C час, не менее	При начальном напряжении в стенке трубы 12,0 МПа 100	Выдерживает, разрушений нет
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°C час, не менее	При начальном напряжении в стенке трубы 5,4 МПа 165	Выдерживает, разрушений нет
9	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°C час, не менее	При начальном напряжении в стенке трубы 5,0 МПа 1000	Выдерживает, разрушений нет
10	Термостабильность труб при 200°C, мин, не менее	20	>30

Сертификат соответствия ГОСТ 18599-2001 с изм. №№ 1, 2 № РОСС RU C-RU.HO03.B.00141/23 от 25.07.2023 г.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.01.PA.02.013.E.000885.07.21 от 08.07.2021 г.

Трубы хранения ГОСТ 15150, раздел 10 в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение в условиях 8 (ОЖ3) в течение не более 6 месяцев. По истечению указанного срока, должны быть испытаны по показателям 2, 5, 7 таблицы 5
 Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Видочисел партии продукции №108 соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм. №№1, 2



Начальник ОТК



В.П. Панин